

Технический паспорт продукта

Характеристики

18801

Авт. выкл. NG125L 3п 20А С



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Коммерческий статус | Коммерциализировано |
| Применение выключателя | Распределение |
| Семейство продуктов | NG125 |
| Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
| Краткое имя устройства | NG125L |
| Описание полюсов | 3P |
| Число защищенных полюсов | 3 |
| [In] номинальный ток | 20 А при 40 °С |
| Тип сети | Переменный ток Постоянный ток |
| Технология отключающего блока | Тепловой-магнитный |
| Код кривой | С |
| Отключающая способность | 36 кА Icu соответствующий EN/IEC 60947-2 - <= 375 В постоянный ток 15 кА Icu соответствующий EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА Icu соответствующий EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 40 кА Icu соответствующий EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА Icu соответствующий EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц |
| Категория применения | Категория А соответствующий IEC 60947-2 |
| Соответствие требованиям к изоляции | Да соответствующий IEC 60947-2 |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|--|
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Предел электромагнитного отключения | 8 x In |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 50 кА 100 % x Icu соответствующий EN/IEC 60947-2 - 375 V постоянный ток 11.25 кА 75 % x Icu соответствующий EN/IEC 60947-2 - 500 V переменный ток 50/60 Гц 30 кА 75 % x Icu соответствующий EN/IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 37.5 кА 75 % x Icu соответствующий EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 75 кА 75 % x Icu соответствующий EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В переменный ток 50/60 Гц соответствующий EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение | 8 кВ соответствующий EN/IEC 60947-2 |
| Индикатор положения контакта | Да |
| Тип управления | Тумблерный переключатель Ручная проверка отключения |
| Сигнализация | Индикация ВКЛ/ВЫКЛ Индикатор срабатывания |
| Способ крепления | Пристегивающийся |
| Монтажная опора | 35мм симметричная DIN-рейка |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | ДА |

| | |
|--------------------------------|---|
| Модули 9 мм | 9 |
| Высота | 103 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Глубина | 81 мм |
| Масса продукта | 0.72 кг |
| Механическая износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая прочность | 10000 циклы |
| Возможность блокировки | Блокируется навесным замком |
| Описание параметров блокировки | Интегрированное закрытие на висячий замок |
| Тип клемм | Клеммы туннельного типа гибкий провод (-а) 1...35 мм ² макс Клеммы туннельного типа жесткий провод (-а) 1.5...50 мм ² макс |
| Длина зачистки проводов | 20 мм |
| Момент затяжки | 3.5 Н-м |
| Защита от замыкания на землю | Отдельный блок |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--------------------------------|
| Стандарты | EN/IEC 60947-2 |
| Степень защиты IP | IP20 соответствующий IEC 60529 |
| Класс IK защиты | IK05 соответствующий IEC 60529 |
| Степень загрязнения | 3 соответствующий IEC 60947-2 |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 соответствующий IEC 60068-1 |
| Относительная влажность | 55 °C |
| Рабочая высота | 2000 м |
| Температура окружающей среды при работе | -10...60 °C |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|--|